

01 – Esclarecimento – Elevadores Atlas Schindler S.A.

De acordo com item 1.8 do Anexo I do Edital, a licitante vencedora deverá “estabelecer um sistema de comunicação com a GEMAP/DENGEP do Tribunal adequado a eventuais emergências.”

Sendo assim, considerando que o edital deixa de forma genérica e a critério da futura Contratada a maneira pela qual esta comunicação deve ser estabelecida, podemos entender que a disponibilização de telefones de emergência nas placas constantes do interior das cabinas bem como a entrega destes números ao gestor do Contrato são suficientes para atender esta exigência.

RESPOSTA:

Informamos que o licitante vencedor deverá estabelecer um sistema de comunicação com a GEMAP/DENGEP do Tribunal, adequado a eventuais emergências. Essa comunicação poderá ser através de telefones de emergência afixados nas cabinas, desde que o mesmo funcione ininterruptamente.

Atenciosamente

GEMAP